

ВЫСТУПИЛА:

Дуничева Марина Константиновна, начальник сектора муниципального хозяйства администрации муниципального образования город Липки Киреевского района, с разъяснениями предложений по актуализации схем теплоснабжения м.о. г. Липки Киреевского района

По актуализации схемы теплоснабжения м.о. г. Липки Киреевского района Дуничева М.К. сообщила, что по данным ресурсоснабжающей организации протяженность тепловых сетей по котельным по м.о. г. Липки в двухтрубном исполнении в настоящее время составляет:

Наименование объекта	Наличие, протяженность тепловых сетей, км
Котельная №1	3,282
Котельная №2	2,559
Котельная №3	1,319
Котельная №4	0,982

Учитывая значимость модернизации системы теплоснабжения м.о. г. Липки Киреевского района, предложила одобрить проект схемы теплоснабжения м.о. г. Липки Киреевского района со следующими мероприятиями, предложенными эксплуатирующей организацией ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»:

2019-2028г. – Реконструкция, замена и ремонт тепловых сетей (котельная №1, №2, №3, №4).

2019г. – Замена котла КСВа – 2.0 (ВК - 21) мощностью 2 МВт, с горелкой ГГС-Б-2.2 и автоматикой БУС-12 в котельной № 4 по ул. Лермонтова г.Липки.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4. ПРОТИВ -0. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект схемы теплоснабжения м.о. г. Липки Киреевского района с мероприятиями по модернизации котельной № 4 г.Липки и по реконструкции тепловых сетей м.о. город Липки Киреевского района, предложенными ресурсоснабжающей организацией ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

Рекомендовать администрации муниципального образования город Липки Киреевского района утвердить актуализированную схему